



Экспликация оборудования бассейна:

| Номер поз. | Наименование | Кол-во, шт. |
|------------|--|-------------|
| 1 | Емкость компенсационная 2,7x1,0x1,0м | 1 |
| 2 | Насос циркуляционный "AMERICA" 0,75кВт | 2 |
| 3 | Фильтр осветлительный "Fiberpool" d=760мм | 1 |
| 4 | Установка -УФО "Terminator" Т36N | 1 |
| 5 | Промысловый насос "NEW MINIPUMP" 0,2кВт | 1 |
| 6 | Теплообменник водоводяной "Хепозоне" 28кВт | 1 |
| 7 | Электрод меди | 1 |
| 8 | Комбинированный электрод меди и серебра | 1 |
| 9 | Блок управления "Silvertronix" MS | 1 |
| 10 | Дозирующий насос pH DLX-MA/AD 2л/ч | 1 |
| 11 | Насос противотока "NEW ВСС" 4,0кВт | 1 |
| 12 | Бак разрыва струи (маленький) | 1 |
| 13 | Погружной насос "Grundfos" KP-150 | 1 |
| 14 | Щит распределительный 54 модуля | 1 |

Экспликация оборудования купели:

| Номер поз. | Наименование | Кол-во, шт. |
|------------|---|-------------|
| 15 | Насос циркуляционный "AMERICA" 0,37кВт | 2 |
| 16 | Фильтр осветлительный "IML" d=450мм | 1 |
| 17 | Установка -УФО "Terminator" Т36N | 1 |
| 18 | Промысловый насос "NEW MINIPUMP" 0,2кВт | 1 |
| 19 | Электронагреватель "Rahlen" 3кВт | 1 |
| 20 | Бак разрыва струи (маленький) | 1 |
| 21 | Щит распределительный 54 модуля | 1 |

| | |
|--------------|--|
| Инф. N подл. | |
| Подп. и дата | |
| Взам. инф. N | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------|------|--|---|------|--------|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | | | | |
| Разраб. | | | | | Двухэтажный жилой дом с внутренним двором. Бассейн. | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| ГИП | | | | | | | | |
| Бассейн и купель. Трубная обвязка. План на отметке -2.800. | | | | | | ООО Альянс Пул Санкт-Петербург тел. 320-03-52 | | |